

	Ristrutturazioni di Primo Livello	Ristrutturazioni di Secondo Livello	Riqualificazione Energetica	Nuove Costruzioni
Cosa Sono?	Coinvolge oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell'Edificio	Coinvolge più del 25% e meno del 50% della superficie disperdente lorda dell'Edificio	Coinvolge meno del 25 % della superficie disperdente lorda dell'Edificio.	Edifici il cui titolo abitativo sia stato richiesto dopo il 1 ottobre 2015, edifici demoliti e ricostruiti. Edifici soggetti ad ampliamento o sopraelevazione
Come vengono applicati i requisiti di prestazione energetica?	<p>1)Approccio "olistico". Conta la prestazione dell'edificio nel suo complesso.</p> <p>2) I valori di trasmittanza del serramento sono un riferimento</p> <p>3) Il Progettista può chiedere valori differenti (+/-) al singolo serramento</p> <p>4) I calcoli devono essere eseguiti su misure reali in quanto i valori sono destinati ad essere riutilizzati per il calcolo del bilancio energetico dell'intero edificio</p>	<p>1) I requisiti di prestazione energetica riguardano le sole porzioni coinvolte dai lavori</p> <p>2) I valori di trasmittanza del serramento sono valori soglia</p> <p>3) I calcoli devono venire eseguiti su misura normalizzata in quanto i valori servono per attestare il rispetto di valori di soglia</p>	<p>1) I requisiti di prestazione energetica riguardano le sole porzioni coinvolte dai lavori</p> <p>2) I valori di trasmittanza del serramento sono valori soglia</p> <p>3) I calcoli devono venire eseguiti su misura normalizzata in quanto i valori servono per attestare il rispetto di valori di soglia</p>	<p>1)Approccio "olistico". Conta la prestazione dell'edificio nel suo complesso.</p> <p>2) I valori di trasmittanza del serramento sono un riferimento</p> <p>3) Il Progettista può chiedere valori differenti (+/-) al singolo serramento</p> <p>4) I calcoli devono essere eseguiti su misure reali in quanto i valori sono destinati ad essere riutilizzati per il calcolo del bilancio energetico dell'intero edificio</p>
Esempio:	Intervento che comprende sostituzione serramenti, montaggio cappotto, isolamento del tetto (con solaio climatizzato)		Sostituzione dei soli serramenti (65%)	
Limite Zona E W/ m2 K	1,40	1,40	1,40	1,40
Limite Zona F W/ m2 K	1,00	1,00	1,00	1,10